



**ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA FINANSÓW
KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa**

Warszawa, dnia 07.11.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa 30 szt. kontenerów biurowych” – sprawa nr 53/BF/BTiZ/23.

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) informuję, że Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytanie złożone do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie nr 32: „W odpowiedzi na pytanie 12 wskazano, że wymóg dotyczy cynkowania ogniowego elementów, z których będzie wykonywana rama, a nie całej ramy po zmontowaniu. Czy zamawiający dopuszcza spawanie konstrukcji kontenera z ocynkowanych profili, ale ze zeszlifowanym ocynkiem w miejscu spawania, zabezpieczonym w późniejszym etapie powłoką antykorozyjną spełniającą warunki i trwałość systemu zabezpieczenia na okres średni, tj. do 15?”.

Odpowiedź na pytanie nr 32: Tak. Zamawiający dopuszcza spawanie konstrukcji kontenera z ocynkowanych profili ze zeszlifowanym ocynkiem w miejscu spawania, zabezpieczonym w późniejszym etapie powłoką antykorozyjną spełniającą warunki i trwałość systemu zabezpieczenia na okres średni, tj. do 15 lat.

Odpowiedź na pytanie stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania oferty.

Z poważaniem

/-/

plk SG Jarosław KORLAK

/podpisano elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym/